



Prüf- und Zertifizierungsstelle

ZELM Ex



1. Ergänzung

(Ergänzung gemäß EG-Richtlinie 94/9 Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

ZELM 00 ATEX 0033

Gerät: **Meßumformer Stratos FF 2231 X Cond**
Hersteller: **Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**
Anschrift: **Beuckestraße 22, D - 14163 Berlin**

Beschreibung der Ergänzung

Die Profibus-Reihe des Meßumformers Stratos PROFIBUS 2221 X Cond wird um die Foundation Fieldbus Ausführung Stratos FF 2231 X Cond erweitert.

Dem Betriebsmittel sind einige zusätzliche nichtsicherheitsrelevante Bauelemente hinzugefügt bzw. geändert oder entfernt worden. Durch diese Änderungen wird der Explosionsschutz nicht beeinträchtigt.

Die Zündschutzart, die elektrischen und alle übrigen Daten bleiben unverändert.

Das Betriebsmittel darf künftig unter Berücksichtigung dieser Ergänzung auch in der Foundation Fieldbus - Ausführung gefertigt werden.

Hinweise:

Die Betriebsanleitung ist zu beachten.

Prüfbericht Nr. ZELM Ex 0360417285

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen


Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50 014: 1997+A1+A2

EN 50 020: 1994

Zertifizierungsstelle **ZELM Ex**

Braunschweig, 23.09.2004


Dipl.-Ing. Harald Zelm



Seite 1 von 1

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Prüf- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex